

МБОУ «Иланская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Коммунистическая ул., 91
г. Иланский, 663800
Телефон: (39173) 2-14-72
ОКПО 13953569, ОГРН 1022400758478
ИНН/КПП 2415004158/241501001
от 16.01.2023 г. № 30

Государственному инспектору
Нижеингашенского и Иланского
районов по пожарному надзору
Казимиру В.А.

Директора МБОУ «Иланская СОШ №2»
В.В. Брусенко

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иланская средняя общеобразовательная школа №2» в связи с проведением проверки исполнения законодательства в области пожарной безопасности в МБОУ «Иланская СОШ №2» направляет на ваше представление № 2-36-10-260 от 27.12.2022г. информацию об устранении нарушений.

Выявленные нарушения в области пожарной безопасности	Информация об устранении
Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток (п.24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
Не обеспечена своевременная замена первичных средств пожаротушения, находящихся в неисправном состоянии (огнетушитель №11, блок начальных классов) (п.60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
Заместитель директора по безопасности допущен к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п.3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Прошла обучение
Осуществляется размещение мебели (стульев) у дверей эвакуационных выходов (блок начальных классов) (п.16 ж «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
Не предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на отделочные материалы (линолеум) применяемый для покрытия пола общего коридора 1, 3 этажей (п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей	Заклучен контракт на проектную документацию №22 от 15.11.2022г

В.В. Брусенко
17.01.23

эксплуатации (АПС и СОУЭ срок эксплуатации более 10 лет) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	
Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, спортзал); (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Заключен контракт на проектную документацию №22 от 15.11.2022г
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (противопожарный люк, СИЗОД, пожарные краны, огнетушители) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (противопожарный люк) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (3 этаж коридор, 3 этаж лестничная клетка) (п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Заключен контракт на замену пожарных рукавов, шкафов №239 от 16.12.2022г
Огнетушитель установлен на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключаящих падение или опрокидывание (спортзал), (п.409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено
На дверях чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей (3 этаж), (п.18 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Устранено



В.В. Брусенко