



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«11» мая 2021 года

№ 13206

г. Канск

Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Васюкович Ириной Ильиничной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: МБОУ «Иланская СОШ № 2»), ОГРН 1022400758478, ИНН 2415004158, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю № 8, дата постановки и учет в налоговом органе 25.01.2002, дата регистрации юридического лица 09.04.2002, адрес регистрации/юридический адрес: 663800, Россия, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Коммунистическая, д. 91, на основании распоряжения от «17» марта 2021 года № 1374, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 11 мая 2021 года № 13205).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Иланская СОШ № 2»:

1. Устранить нарушения:

В МБОУ «Иланская СОШ № 2»:

- 1.1. п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) выразившиеся в функционировании МБОУ «Иланская СОШ № 2» при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства по общеобразовательным программам;
- 1.2. п. 1.8. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии организации производственного лабораторного контроля;
- 1.3. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в обеспечении на территории учреждения наружного электрического освещения;
- 1.4. п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии на территории учреждения площадки с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны;
- 1.5. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в обеспечении на территории учреждения твердого покрытия проездов, подходов и дорожек к контейнеру для сбора отходов;
- 1.6. п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, п. 172 таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в не соответствии площади гардеробных помещений для 427 учащихся в 1 смену, при норме $0,15 \text{ м}^2$ на 1 учащегося;
- 1.7. п. п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в обеспечении учащихся во временных размещенных учебных помещениях для среднего и старшего звена (7 А класс – в библиотеке, 6 В – в учительской) учебной мебелью с учетом ростовых данных, и при требовании расстановки – меньшие по размеру – ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски;
- 1.8. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в покрытии столов и стульев в учебных кабинетах физики № 33, химии и биологии № 36 из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – установлена мебель с дефектами, боковые поверхности с нарушенной целостностью отделки, открытая поверхность ДСП, которая не исключает выделения канцерогенных веществ во внешнюю среду;
- 1.9. п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в осуществлении естественного освещения во временно размещенном помещении для занятий 7 А класса (в библиотеке) - сзади, при требовании левостороннего освещения;
- 1.10. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании учебной доски во временно размещенном помещении для занятий 7 А класса – в библиотеке, не оборудованной дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;
- 1.11. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии учебных досок в

кабинетах №№ 14, 31, 34, 36, с которыми используется мел, в изношенном состоянии, местами зеленый цвет краски стерты, имеются бликовые пятна;

1.12. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в используемых интерактивных досках во всех кабинетах расположенных слева и справа фронтальной стены классного помещения, при требовании расположения по центру;

1.13. п. п. 3.4.10., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не обеспечении холодным и горячем водоснабжением комнаты личной гигиены девочек, а именно: подача холодной воды к биде осуществляется слабым напором, горячая вода – отсутствует, т.е. условия для личной гигиены девочек не созданы – отсутствуют; биде находится в туалет для персонала (3 этаж), доступ для детей – ограничен, кабина для личной гигиены девочек с биде не выгорожена, часть туалета для персонала на третьем этаже используется не по назначению;

1.14. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не соответствии площади туалетов для учащихся, при норме 0,1 м² на одного учащихся;

1.15. п. п. 2.4.11., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной поверхности перегородок туалетных кабин, в туалете для мальчиков (от влажности перегородка нарушена, искривлена), поверхность дверей имеет повреждения, заплаты;

1.16. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии следов протекания на потолке и на стенах в спортивном зале, в раздевальных помещениях при спортивном зале для девочек и для мальчиков, в кабинете № 12;

1.17. п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не очищенности решетки канальной вентиляции от водоземлюсионной краски в кабинете № 22 и кабинете № 31;

1.18. п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии ограждения отопительных приборов в кабинете № 15, в учительской используемой для занятий класса - 6 В, в библиотеке для занятий - 7 А;

1.19. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся отсутствию умывальной раковины для рук с подводкой холодной и горячей воды в кабинете химии и биологии № 36;

1.20. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не оборудовании оконных проемов в кабинете № 36, библиотеке регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно – поворотные жалюзи, тканевые шторы);

1.21. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в выполненной отделке стен в кабинетах №№ 31, 34, 35, лестничного марша 1-2 этажа, 2-3 этажа и потолок лестничного марша 1-2 этажа, 2-3 этажа из материалов, не устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств; отделка не ровная, с поврежденной поверхностью, местами отслоившейся краской, в кабинете № 35 стены оклеены бумажными обоями, местами с дефектами, разорваны, в кабинете № 31 трещина по стене и потолку; в некоторых кабинетах имеются повреждения дверей (кабинеты №№ 33, 34, 35, 36)

многочисленный слой масляной краски, который местами отсутствует, отслоился, что не позволяет проводить качественную обработку с применением дезинфекционных средств; в библиотеке отделка подоконника, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале - боковая отделка пластикового окна с повреждениями, сломаны;

1.22. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI (таблица 6.2.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в необеспеченностью учебной мебелью 198 учеников начальных классов (из всего 253 учащихся начальных классов) в соответствии с их ростом; в отсутствии в учебных классах мебели с маркировкой желтого цвета для роста детей 1300-1450 мм, фиолетового цвета для роста – 1150-1300 мм, оранжевого цвета для роста – 1000-1150 мм;

1.23. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 145 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в не соответствии измеренных уровней искусственной освещенности в учебном помещении в кабинетах: 5 Б класса (№ 24), в 6 Б класса (№21);

Пищеблок МБОУ «Иланская СОШ № 2»

1.24. п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в недостаточном количестве мест в обеденном зале, что не обеспечивает проведению питания всех обучающихся в течение не более трех перемен (так обеденный зал рассчитан на 78 мест, что недостаточно для распределения максимального количества питающихся на 3 переменах в первую смену (не хватает 12 посадочных мест);

1.25. п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в оборудовани 3-х умывальных раковин перед обеденным залом для мытья рук учащихся без учета имеющегося количества посадочных мест (1 раковина на 26 мест при норме 1 на 20 мест);

1.26. п. п. 8.1.2. (приложение № 10), 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) выразившиеся в проведении искусственной С- витаминизации без учета нормы аскорбиновой кислоты на прием пищи (согласно анализами занесенных в журнал искусственной С-витаминизации следует, что в третье блюдо вносится для 75 учащихся 1-4 классы вносится 4500 мг витамина С, т.е. 60 мг на порцию; для 10 детей 5-11 классы вносится 7000 мг, т.е. -70 мг на порцию), при требовании на обед для детей 7-11 лет -21 мг, для детей 12 лет и старше – 24,5 мг, что составляет 35 % от суточной нормы 60-70 мг.;

1.27. п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии информации о калорийности каждого блюда в меню, вывешенного в обеденном зале;

1.28. п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в проведении

контроля за температурным режимом холодильного и морозильного оборудования, с достоверным внесением данных в журнал учета температурного режима холодильного оборудования температуры;

1.29. п. 8.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии организации дополнительного горячего питания по выбору учащихся;

1.30. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии условий для первичной обработки овощей; в отсутствии для работы на сырье электроприводов для готовой и сырой продукции; в использовании вместо моечных ванн для обработки мяса, рыбы, птицы и мытья столовой посуды установлены и используются раковины малого объема; в наличии конструкции смесителя в раковине для рук мясорыбной зоны не исключающей вторичного загрязнения рук (с барашками);

1.31. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в используемых не производственных и не цельнометаллических столов для обработки фруктов и рыбы, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами;

1.32. п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в установленном на пищеблоке недостаточном водонагревателе, для обеспечения горячим водоснабжением всех ванн и раковин установлен только один водонагреватель, которого недостаточно для обеспечения горячим водоснабжением на протяжении всего рабочего дня (в результате на момент проверки к раковинам для рук в обеденном зале поступала только холодная вода);

1.33. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии локальной вытяжной вентиляции теплового оборудования (электросковорода и жарочный шкаф);

1.34. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной отделке стены, разделяющей пищеблок (стена, разделяющая на зону сырой и готовой продукции), не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции, окрашена водоземulsionной краской;

1.35. п. 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не соответствии режима обработки кухонной и столовой посуды санитарным требованиям, т.к. отсутствуют инструкции по режимам мытья и дезинфекции посуды;

1.36. п. 2.22. (приложение 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии гигиенического журнала (сотрудники);

1.37. раздел VI таблица 6.19. СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в недостаточном количестве работников на пищеблоке (составляет 3 человека более чем на 500 питающихся, обеспеченность – 40%), при норме 1 работник на 70 питающихся;

1.38. п. 8.1.2 (таблица 2 приложения 7, таблица 3 приложения 9, таблицы 1 и 3 приложение 10,) п. 8.1.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в не соблюдении требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ примерного 10-ти дневного меню, при составлении меню, а именно:

- занижен суммарный объем готовых блюд для возрастной категории 7-11 лет на завтраки в 1, 3-5, 9 дни и составляет 425-485 гр при норме не менее 500 гр.; для возрастной категории 12-18 лет – на завтраки в 3-5, 7-9 дни и составляет 425-520 гр при норме не менее 550 гр; занижен суммарный объем готовых блюд на полдники во все дни для возрастной категории 7-11 лет и составляет 220-240 гр. при норме не менее 300 гр.;
- отмечается повторяемость третьих блюд в течение дня (на завтрак и обед) во 2, 4, 6, 7, 10 дни;
- для детей, питающихся только завтраком, в меню не проходит картофель, натуральные овощи, соки, кисломолочные напитки, мясо, рыба, сметана, в результате по этим продуктам нормы питания не выполняются;
- занижена энергетическая ценность завтраков для возрастной категории 7-11 лет и составляет 361,8-456,4 ккал при норме 470 ккал – 20 % от нормы суточной калорийности (2350 ккал) и 588 ккал – 25 % от нормы суточной калорийности;
- для возрастной категории 12-18 лет занижена энергетическая ценность завтраков и составляет 394,8-527,23 ккал при норме 544 ккал – 20 % от нормы суточной калорийности (2720 ккал) и 680 ккал – 25 % от нормы суточной калорийности, обедов и составляет 711,4-777,85 ккал при норме 816 ккал – 20 % от нормы суточной калорийности (2720 ккал) и 952 ккал – 25 % от нормы суточной калорийности;

1.39. п. 8.1.2. (приложение № 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в не выполнении норм питания по следующим пищевым продуктам: для 7-18 лет (завтрак+обед) по картофелю, по овощам свежим, по фруктам свежим, по сокам свежим, по мясу, по рыбе, по молоку, маслу сливочному, по субпродуктам, по кисломолочной пищевой продукции контроль не ведется;

1.40. ст. 35, п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 2.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; п. 9.5. СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; п. 11.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»: выразившиеся в нарушенной периодичности прохождения гигиенического обучения учителями; в отсутствии результатов на яйца гельминтов у учителя Петровой Ю. Г. (последнее обследование 14.02.2020); в отсутствии результатов профилактических прививок у кладовщика Огурцовой А. П., у учителя Седневой О. Н. – дифтерии (с 05.06.2019, последняя прививка в 2009 году); в отсутствии прохождения при устройстве на работу серологического обследования на брюшной тиф у кладовщика Огурцовой А. П.; в требовании санации полости рта у шеф-повара Каплевской Т. В.; кладовщику Огурцовой А. П. (на момент осмотра замещала кух. работника).

Срок исполнения настоящего предписания: **22.05.2023**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 23.05.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



И. И. Васюкович

Настоящее предписание от 11.05.2021 № 13206 вручено лично директору МБОУ «Иланская СОШ № 2» Брусенко Василию Васильевичу



(подпись)